気象研究所で使用する電気の調達	
(1) 契約期間	令和7年12月1日0時00分～令和8年11月30日24時00分
(2) 予定数量	約2,998,385キロワット時
(3) 納入場所	気象研究所
(4) 仕様	①供給電気方式 交流3相3線式 ②供給電圧（標準電圧） 6,000ボルト ③計量電圧（標準電圧） 6,000ボルト ④標準周波数 50ヘルツ ⑤供給方式 2回線受電 ⑥契約電力 常時電力 1,000キロワット 予備電力 1,000キロワット

※記載内容は予定であるため、入札公告時には変更となる場合があります。